

GEMEENTE POLITIE



ZANDVOORT

No.

1377

Bijl.

één.

ZANDVOORT. 9 mei 1957.



Onderwerp: Toezending rapport.

Naar aanleiding van Uw onlangs daartoe gedaan verzoek, heb ik de eer Uedelachtbare in bijlage dezes te doen toekomen het vanwege mijn administratie onder no. 135, dd. 8 mei 1957, opgemaakte rapport, inzake een door de plaatselijke politie ingesteld onderzoek naar de bouwvalligheid van de ondergrondse gangen, gelegen in de zuidelijke duinreep, alhier, naar de inhoud waarvan korthedshalve moge worden verwezen.

De Hoofdinspecteur van Gemeentepolitie

BESCHIKKING	
Paraaf	
Burgemeester:	
Wethouder:	
Aan	
Wethouder	BURGEMEESTER
de Haer	
Datum: der gemeente Zandvoort	
te ZANDVOORT.	

De Inspecteur van Gemeentepolitie

Handwritten signature

15 MEI 1957

GEMEENTEPOLITIE

ZANDVOORT.

NO: 535.

*De afond is bijkomst van de
gemeente Amsterdam
(sectie A 1045) en dus ook
de ondergrondse gangen wel.
zijn dit!*

13/5/57

Onderwerp: Bouwvalligheid van de
ondergrondse gangen,
gelegen in de zuidelijke
duinreep, alhier.

R A P P O R T.

Ondergetekenden, Daniël Willem van AKOOIJ en Jan POP.
KEMA, beiden brigadier van gemeentepolitie Uwer administratie,
hebben de eer Uedelgestrengte te rapporteren, dat door hen na
daartoe bekomen opdracht en in gezelschap van Thomas Cornelis
REES, technisch ambtenaar 1e klasse bij de Dienst van Publieke
Werken der gemeente Zandvoort, op woensdag, 8 mei 1957, te om-
streeks 10.00 uur, een onderzoek is ingesteld naar de bouwval-
ligheid van een aantal ondergrondse gangen, gelegen in de on-
middellijke nabijheid van de als luchtwachtpost gebezigde bunker
zich bevindende in de zuidelijke duinreep en gelegen binnen het
gebied van het Hoogheemraadschap Rijnland, alhier.

Door ons, rapporteurs, werd gezien, dat van de hierboven-
omschreven gangen, de zijwanden uit stenen muren bestaan en de
bovenkant uit betonnen platen van plm. 5 à 6 cm dikte. Deze
betonnen platen, welke voor zover door ons kon worden waarge-
nomen, niet van rasterwerk zijn voorzien, zijn op meerdere
plaatsen gebroken en gescheurd en door de druk van de steeds
toenemende hoeveelheid stuifzand dermate sterk doorgezakt, dat
de platen deze druk ongetwijfeld niet lang meer zullen kunnen
blijven weerstaan.

Voorts werd door ons, rapporteurs, gezien dat zich ten noor-
den van opgemelde uitkijkpost, een onafgesloten put bevindt,
welke naar schatting een diepte heeft van 10 meter. De opening
van deze put wordt door het hoog opgroeiende helm vrijwel geheel
aan het oog onttrokken.

Het is ons, rapporteurs, bekend, dat het terrein, waarin de
ondergrondse gangen zijn gelegen - alhoewel omgeven door een
prikkeldraadafrastering - veelvuldig door kinderen wordt betre-
den. Het is dan ook naar onze mening noodzakelijk dat, om even-
tuele ongelukken in de toekomst te voorkomen, spoedig maatregelen
dienen te worden genomen, welke leiden tot het dichtgooien
van deze op instorting staande gangen en de zich in de nabij-
heid daarvan bevindende put, waardoor naar de mening van ons,
rapporteurs, tevens zal worden bewerkstelligd, dat meerbedoeld
terrein zijn aantrekkelijkheid als speelplaats voor de jeugd
verliest, hetgeen ongetwijfeld met zich mede zal brengen, dat
ook de vernielingen van de luchtwachtpost sterk zullen vermin-
deren en mogelijk zelfs geheel achterwege zullen blijven.

Waarvan door ons, rapporteurs, naar waarheid is opgemaakt
dit rapport, dat werd gesloten en getekend te Zandvoort op 8
mei 1957.

Typ: dH.

Coll: *v. Po.*

De rapporteurs

(D.W. van Akooij).

(J. Popkema).

AAN:

de Hoofdinspecteur van Gemeentepolitie
te

Z A N D V O O R T.

GEMEENTE ZANDVOORT

Rappël 1 juli 1957

Aan
Burgemeester en Wethouders
van
A M S T E R D A M.

Uw kenmerk :

Uw brief van :

Ons kenmerk :

1e afd.
no.1446.

ZANDVOORT, 21 mei 1957.

22 MEI 1957

Onderwerp :

Bouwvalligheid ondergrondse
gangen in de zuidelijke duinreep.

Door de gemeentepolitie en de dienst van publieke werken alhier is een onderzoek ingesteld naar de bouwvalligheid van een aantal ondergrondse gangen, gelegen in de onmiddellijke nabijheid van de als luchtwachtpost ge- bezigde bunker zich bevindende in de zuidelijke duinreep en gelegen binnen het gebied van het Hoogheemraadschap Rijnland, alhier.

Het desbetreffende perceel is kadastraal bekend als sectie A, no. 2845.

Bij dit onderzoek is gebleken, dat van bedoelde gangen de zijwanden uit stenen muren bestaan en de bovenkant uit betonnen platen van plm. 5 à 6 cm dikte. Deze betonnen platen, welke voor zover kon worden waargenomen, niet van rasterwerk zijn voorzien, zijn op meerdere plaatsen gebroken en gescheurd en door de druk van de steeds toenemende hoeveelheid stuifzand dermate doorge- zakt, dat de platen deze druk ongetwijfeld niet lang meer zullen kunnen weerstaan.

Voorts bleek, dat zich ten noorden van gemelde uitkijkpost, een onafgesloten put bevindt, welke naar schatting een diepte heeft van 10 meter. De opening van deze put wordt door het hoog opgroeiende helm vrijwel geheel aan het oog onttrokken.

Het terrein, waarin de ondergrondse gangen zijn gelegen - al- hoewel omgeven door een prikkeldraadafrastering - wordt veelvuldig door kinderen betreden. Het is dan ook naar onze mening noodzakelijk dat, om eventuele ongelukken te voorkomen, spoedig maatregelen dienen te worden genomen, welke leiden tot het dichtgooien van deze op instorting staande gangen en de zich in de nabijheid daar- van bevindende put.

Bijlagen :

Hierdoor zal o.i. tevens worden bereikt, dat meerbedoeld terrein zijn aantrekkelijkheid als speelplaats voor de jeugd verliest, hetgeen ongetwijfeld met zich mede zal brengen, dat ook de vernielingen van de luchtwachtpost sterk zullen verminderen en mogelijk zelfs geheel achterwege zullen blijven.

Aangezien genoemde grond - en o.i. derhalve ook de ondergrondse gangen enz. - eigendom der gemeente Amsterdam zijn, verzoeken wij Uw college wel te willen bevorderen, dat bovenomschreven maatregelen vanwege Uw gemeente worden getroffen.

Coll.

P/

Burgemeester en Wethouders van ZANDVOORT,
De Burgemeester,

1 afschr. Hoogheemraadschap Rijnland
te

(get.) van Fenema

LEIDEN

(ter kennisneming)

2 afschrift politie

De Secretaris,

3. " p.w.

(get.) W. Bosman.

Voor eensluidend afschrift
De Secretaris van Zandvoort.



Beste
vch

GEMEENTE ZANDVOORT

5327

Aan
Heren Burgemeester en Wethouders van
AMSTERDAM.

Uw kenmerk :

Uw brief van :

Ons kenmerk :

1e afd.

ZANDVOORT. 9 juli 1957.

1903

Onderwerp :

10 JULI 1957

Bouwvalligheid ondergrondse
gangen i.d. zuidelijke duinreep.

Gaarne betuigen wij Uw college onze erkentelijkheid voor de snelle wijze waarop is voldaan aan ons verzoek, vervat in ons schrijven van 21 mei j.l., no. 1446, 1e afdeling, betreffende bovenbedoelde aangelegenheid.

De dienst van publieke werken heeft ons echter gerapporteerd, dat, teneinde de maatregelen meer doeltreffend te doen zijn, het aanbeveling verdient de toegang tot de luchtwachtpost dicht te metselen.

Wij zouden het ten zeerste op prijs stellen, indien U zoudt willen bevorderen, dat ook deze maatregel alsnog wordt getroffen.

Coll.
P/

Burgemeester en Wethouders van ZANDVOORT,
De Burgemeester,

1 afschrift: P.W.

(get.) van Fenema

De Secretaris,

(get.) W. Bosman

Voor eensluidend afschrift
De Secretaris van Zandvoort.



Bijlagen :



HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND.

RECEIVED

25 JUL 1957

LEIDEN, 17 juli 1957

No 20/2578

Onderwerp:

**onderaardse gangen
in duinreep onder
Zandvoort**

Bijlage(n): -

NOTA. Wordt verzocht, bij het antwoord
datum en nummer van deze brief
nauwkeurig aan te halen.

BESCHIKKING:	
Portaal	
Burgemeester:	
Wethouder:	
Wethouder:	
Datum	28 JULI 1957

Het gemeentebestuur van Zandvoort heeft ons in kennis gesteld met zijn brief van 21 mei 1957 le afd. no 1446 aan Uw College, waarin wordt aangedrongen op het nemen van maatregelen ten aanzien van enige verdedigingsobjekten, achtergebleven in het aan Uw gemeente behorende duin onder Zandvoort, binnen ons Hoogheemraadschap. Wij willen deze aandrang ook onzerzijds ondersteunen, daar wij ondervinden, dat de aanwezigheid van die gangen c.s. uitlokt tot het ongeoorloofd betreden van de zeereep en tot het veroorzaken van schade daaraan.

Wij zullen het op prijs stellen, van u te mogen vernemen, of enige, en zo ja welke, maatregelen te dezen aanzien door u zijn of zullen worden genomen.

Typ.C/Coll.

Dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland,

w.g. L.v.Fisenne , lo dijkgraaf

w.g. S.J.Fockema Andreae , secretaris

Aan **Burgemeester en wethouders
der gemeente Amsterdam.**

Voor eensluidend afschrift
genomen 20 juli 1957
De secretaris van Rijnland.

S.J. Fockema Andreae

2572

GEMEENTE AMSTERDAM

Raadhuis, O.Z. Voorburgwal
Telefoon 6 44 55 (18 lijnen)

Afd. G.B. No. 140/4
33/1957

Onderwerp:

Bijlagen

Uw brief:

PUBLIEKE W

30 SEP 1957

Men wordt verzocht, bij het antwoord nauwkeurig de datum, het nummer en de afdeling van deze brief te vermelden, en slechts één onderwerp per brief te behandelen.

Datum: 29 september 1957.

In antwoord op Uw brieven dd. 21 mei 1957, le afd.No.1446 en dd.9 juli 1957, le afd.No.1903 in zake bouwvalligheid ondergrondse gangen in de zuidelijke duinreep delen wij U mede, dat de Directeur der Gemeentewaterleidingen ons heeft bericht, dat de ingangen tot de ondergrondse gangen door zandaanvullingen c.q. metselwerken zijn gedicht en de toegangen tot de putten met gewapend betonnen platen zijn afgedekt.

Wij nemen aan, dat door het treffen van deze maatregelen op afdoende wijze aan Uw bezwaren is tegemoet gekomen.

Burgemeester en Wethouders van Amsterdam,

de Secretaris,

Aan: Heren Burgemeester en Wethouders der gemeente **ZANDVOORT.**

met verzoek m.b.d. of de maatregelen nu afdoende zijn.

Model G.A. 5 - S D A 22450-11-56-10.000

2572

MEMORANDUM

**DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN
GEMEENTE ZANDVOORT**

Telefoon 2855 (K 2507) — Raadhuisplein 4

Giro 400 20 t.n.v. Gemeente Ontvanger Zandvoort

ling financiering Wederopbouw. Telefoon 2345 (toestel 004)

Geopend: alle werkdagen van 9-12.30 uur

Spreekuren Directeur: Maandag, Woensdag, Donderdag en Vrijdag 9-10.30 uur

Aan Heren Burgemeester en Wethouders van **Z a n d v o o r t.**

Lett. R Nr. 4800

Onderwerp:

Ondergrondse gangen bij
luchtwachtpost zuidelijke
duinreep.

Naar aanleiding van bijgaand schrijven betreffende genomen maatregelen ter afsluiting van de ingangen tot de ondergrondse gangen bij de luchtwachtpost in de zuidelijke duinreep, kan ik U mede delen, dat deze zaak bij een dezerzijds ingesteld onderzoek in orde is bevonden.

De Directeur van de Dienst
der Publieke Werken,

Bijl. 1